

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальным районам Приволжский и Хворостянский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 49/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школы с. Хворостянка муниципального района Хворостянка Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 49 от 27.05.2021 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 ч. 09.06.2021 г. по 09.00 ч. 01.07.2021 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области А.В. Андреевой проведена проверка объекта защиты, расположенного по адресу: 445590, Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Школьная, 17 совместно с директором государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области Савенковой Ольгой Анатольевной, заместителем директора по АХЧ Яковлевым Андреем Викторовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ)	01.05.2022	

2.	Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер	п. 43 ППР в РФ	01.05.2022	
3.	Объект защиты не обеспечен знаками пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели)	п. 36 ППР в РФ	01.05.2022	
4.	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	п. 56 ППР в РФ	01.05.2022	
5.	Огнетушители, расположенные на объекте не установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	409 ППР в РФ	01.05.2022	
6.	Допускается использование розетки, в помещении столовой, с повреждениями	п. 35 ППР в РФ	01.05.2022	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36 ППР в РФ	01.05.2022	
8.	Допускается размещение (складирование) ближе 1 метра от электрошита, горючие вещества и материалы.	п. 35 ППР в РФ	01.05.2022	
9.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в	п. 12 ППР в РФ	01.05.2022	

	соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение электрощитовой)			
10.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (раздевалка для девочек)	п. 35 ППР в РФ	01.05.2022	
11.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение подвала)	п. 35 ППР в РФ	01.05.2022	
12.	Не предоставлен протокола испытаний на наружную пожарную лестницу	п. 17 ППР в РФ	01.05.2022	
13.	На дверях чердачного помещения не указана информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР в РФ	01.05.2022	
14.	На дверях подвального помещения не указана информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР в РФ	01.05.2022	
15.	Не предоставлена информация о проведение проверок наружных водопроводов (проверка проводится не реже 2 раза в год весна-осень)	п. 48 ППР в РФ	01.05.2022	
16.	Руководитель организации не обеспечил направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенных к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР в РФ	01.05.2022	
17.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (кабинет учителя физкультуры)	п. 35 (з) ППР в РФ	01.05.2022	
18.	Не предоставлен регламент технического обслуживания систем	п. 54 ППР в РФ	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по м.р. Приволжский и Хворостянский
Главного управления МЧС России по Самарской области



А.В. Андреева

20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Савенко

О.А. Савенкова

« 01 » 07

2021 г.